



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю  
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому  
 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел, факс: (4152) 30-10-67  
 Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

### Предписание № 125/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

#### Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка – детский сад №39»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение решения № 125 от «12» июля 2021 г. ВрИО главного государственного инспектора г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, ст. 6, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. «22» июля 2021 г., «26» июля 2021 г., в период с 11 ч. 30 мин. по 12 ч. 00 мин., проведена выездная проверка плановая в отношении: муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №39», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого 2.

#### проверку проводили:

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору капитан внутренней службы Кириькин Денис Андреевич,

#### совместно с:

Аришани Игорь Николаевич

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1. 125/1/1	На объекте защиты в группах «Радуга», «Полянка» напольное покрытие (ковер) надежно закрепить.	п. 31 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.07.2022	



2. 125/1/1	На объекте защиты в группе радуга на пути эвакуации не допускать размещение мебели.	п. 16 «ж», Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.07.2022	
3. 125/1/1	На объекте защиты руководитель организации обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. Обеспечить расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.131.30 (складское помещение в актовом зале) при отнесении к категории В1-В3 необходима установка противопожарной двери.	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.07.2022	
4. 125/1/1	На объекте защиты обеспечить предел огнестойкости раздаточного окна в соответствии с установленными требованиями, а именно не менее EI30.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.2.2 СП 4.13130.2020. Свод	01.07.2022	

		правил. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».		
5. 125/1/1	На объекте защиты руководителю организации обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, трубопроводами. (подвальное помещение).	п. 15, Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.07.2022	
6. 125/1/1	На объекте защиты в местах прохождения труб (пластиковые трубы водоснабжения) выполнить монтаж отсечных защитных устройств, а именно: обжимных муфт из терморасширяющихся материалов, клапанов или иных приспособлений, обеспечивающих перекрытие пластмассовых трубопроводов в местах сопряжения с пересекаемыми строительными конструкциями.	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 2 ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, п. 5.2.4. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; ГОСТ Р 53306-2009 Узлы пересечения ограждающих конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость.	01.07.2022	
7. 125/1/1	На объекте защиты в период установки новой автоматической пожарной сигнализации руководителю организации предпринять необходимые меры по защите объекта и находящихся в нем людей от пожара.	п. 55, Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.07.2022	



**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Подписи лиц проводивших проверку:**



Государственный инспектор  
г. Петропавловска-Камчатского  
по пожарному надзору  
капитан внутренней службы  
Кириькин Денис Андреевич

**Предписание для исполнения получил:**

*представитель по доверенности от 21.07.21 Игорь Макаревич*  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» июля 2021 г.

*Ю.Ю. Апаликов*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Начальник ОНД и ПР  
по г. Петропавловску-Камчатскому  
подполковник внутренней службы

Ю.Ю. Апаликов