

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю**
683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1, тел.(4152) 46-19-84, факс 46-76-05

**ПРЕДПИСАНИЕ № 75-Н
об устранении выявленных нарушений санитарных правил**

09 августа 2023 года

Управление Роспотребнадзора по
Камчатскому краю,
ул. Владивостокская, 9/1,
г. Петропавловск-Камчатский

Мною, Дзицюк Светланой Александровной главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, при проведении профилактического визита в отношении Муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 39» (далее - МАДОУ «ЦРР - детский сад № 39»), ИНН 4100018383, ОГРН 1024101018040, юридический и фактический адрес осуществления деятельности: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 2, выявлены нарушения обязательных требований:

- абз. 3,4 п. 2.4.6.2, п. 2.5.2, п. 2.5.3, абз. 2 п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20):

- п. 2.1, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю устранить нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки	Статья (пункт) санитарных норм и правил, гигиенических нормативов	Срок Выполнения
1.	Приобрести в групповые инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд с мерной меткой объема в литрах и (или) миллилитрах.	абз. 3 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	Срок до 01.04.2024
2.	На пищеблоке заменить деформированную кухонную посуду.	абз. 4 п. п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	Срок до 01.04.2024
3.	Выполнить (отремонтировать) полы в туалетной комнате группы № 9, в игровой группы № 7, в туалетной комнате группы № 4; пороги в буфетные из игровых групп № 2, № 4 № 6, № 7, в раздевальную группы № 4, при входе в раздевалку из коридора и игровой группы № 5 без дефектов и повреждений, допускающих проведение влажной уборки и дезинфекции.	п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20	Срок до 01.10.2024

4.	Выполнить (отремонтировать) потолки и стены в группе №10 (спальная, туалетная комната), в группе № 9 (туалетная комната), группе № 7 (раздевальная, групповая, буфетная), группе № 6 (групповая, раздевальная, спальная, туалетная комната), группе № 1 (групповая, раздевальная, туалетная комната), группе № 2 (групповая, буфетная, раздевальная), в группе № 3 (раздевальная, групповая, туалетная комната, спальная), в группе № 4 (раздевальная, туалетная комната, групповая), в группе № 5 (раздевальная, спальная, туалетная комната), в прачечной и гладильной, в коридоре перед входом в буфетную группы № 4 без дефектов, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20	Срок до 01.10.2024
5.	В игровых групп № 2, № 3, № 4, № 5, № 8, раздевалке группы № 6 использовать лампы с одинаковым спектром светоизлучения.	абз. 2 п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20	Срок до 01.04.2024
6.	Осуществлять производственный контроль основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая лабораторные исследования и испытания).	п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Срок до 01.10.2024
7.	Выполнить внутреннюю отделку производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока (варочный цех, моечная кухонной посуды, комната обработки яйца, раздевалка, складское помещение) материалами, позволяющими проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами (провести ремонт потолков и стен).	п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Срок до 01.10.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МАДОУ «ЦРР- детский сад № 39», юридический и фактический адрес осуществления деятельности: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 2.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 9/1, тел./факс 46-19-84, 46-75-93, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 01.04.2024 и 01.10.2024** с приложением документов, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в

рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист эксперт
отдела санитарного надзора
(должность лица, составившего
предписание)




(подпись)

Дзицок С.А

(ФИО)

С предписанием ознакомлен(а) « 09 » августа 2017 г.



(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: E-mail: mdou-39@pkgo.ru

(ФИО, наименование адресата, дата и номер сопроводительного письма физическому лицу либо законному представителю юридического лица)

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах
